



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**
по Московской области
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.575.П.003189.04.09 от 09.04.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты керамогранитные "ITALON" / "ИТАЛОН"

изготовленная в соответствии

ТУ 5752-001-70422412-2007 "Плиты керамогранитные "ITALON", изм. №1

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) "

Организация-изготовитель

ЗАО "Керамогранитный завод"

Россия

Московская обл., г.Ступино, шоссе Староситненское, вл.32

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Керамогранитный завод"

Россия

Московская обл., г.Ступино, шоссе Староситненское, вл.32

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №1325-6 от 01.04.2009г.

Протокол испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО №6116-7/0329,

№6117-7/0330 от 23.03.2009г

№2551764

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

А эфф.

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
не превышает 370 Бк/кг

Исследованный образец по содержанию природных радионуклидов
соответствует 1 классу строительных материалов

Область применения:
(согласно приложения)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:

в соответствии с разделом требований безопасности, изложенных в
ТУ 5752-001-70422412-2007 "Плиты керамогранитные "ITALON", изм. №1

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, изготовитель, область применения, меры
безопасности



Заключение действительно до 07.04.2014г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



О.Л. Гавриленко

Н.В. РОССОШАНСКАЯ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.575.П.003189.04.09 от 09.04.2009

**Плиты керамогранитные "ITALON" / "ИТАЛОН"
производитель ЗАО "Керамогранитный завод"**

Область применения:

- для покрытия полов внутри помещений, в лоджиях и на балконах всех типов зданий и сооружений (А-В), в том числе для лечебно- профилактических, детский дошкольных учреждениях и предприятий общепита;
- для внутренней облицовки стен всех типов зданий и сооружений (А-В);
- для облицовки цоколей, фасадов и наружных стен типов зданий и сооружений (А-В).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Н. В. РОССОШАНСКАЯ

